



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 1186-6 от «20» июня 2018г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория стационарная, с переносным комплектом приборов **Государственное унитарное предприятие города Москвы «Специальное предприятие при Правительстве Москвы»**

Новгородская ул., д.14А, Москва, 127576 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения прямо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 10 кВ.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
2. Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ.
3. Испытание электрозащитных средств.
4. Проверка цепи фаза – нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
5. Испытание устройств АВР.
6. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.
7. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
8. Измерение удельного сопротивления грунта.
9. Проверка устройств молниезащиты.
10. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.
11. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).

Свидетельство выдано на основании протокола № 27-ЭЛ от «20» июня 2018г., комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 02.04.2015г. № 158.

Срок действия Свидетельства установлен до «20» июня 2021г.

Заместитель председателя комиссии

С.М.П.



A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Н.В. Телегин", is written on the document.

Н.В. Телегин